

2017-04-26

14(31)

§53

Dnr: KS 2017/35

# Revisionsrapport - Granskning av VA- underhåll

## Beslut

### **Kommunstyrelsens beslut, enligt bilaga Ks § 53/2017**

Tekniska nämndens förslag till yttrande översänds till kommunrevisionen.

## Ärendebeskrivning

Kommunrevisionen har låtit granska om tekniska nämnden har en tillfredställande styrning och uppföljning av underhåll på VA-ledningsnätet.

Kommunrevisionens sammanfattande bedömning är att det finns god kunskap om VA-ledningsnätets skick och behov av underhåll. Revisionen menar dock att nämnden kan stärka planeringen av förnyelsen i syfte att stå förberedda för den höjda förnyelsetakt som kommer att krävas framöver för de nät som byggdes under 60- och 70-talet. Rapporten har remitterats till tekniska nämnden för yttrande.

Tekniska nämnden har yttrat sig över rapporten under § 22/17. Tekniska nämnden anser att rapporten till stora delar stämmer med nämndens bedömning, men menar att det finns en långsiktig bedömning för underhållsbehovet. Samtidigt instämmer nämnden i revisionens bedömning att investeringstakten framöver måste höjas samt att en förbättrad dokumentation av förnyelsearbetet är en adekvat rekommendation


## Beslutsunderlag

- Revisionsrapport angående granskning av VA-underhåll, tjänsteskrivelse 2017-03-28
- Revisionsrapport - Granskning av VA-underhåll, följebrev
- Revisionsrapport - Granskning av VA-underhåll, rapport
- Tekniska nämndens beslut § 22/2017 Yttrande över granskning av VA-underhåll

## Yrkande

Annsophie Thuresson (M) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

2017-04-26

15(31)

**Beslutet skickas till**

För kännedom  
Kommunrevisionen  
Tekniska nämnden  
Kommunfullmäktige

---

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

2017-03-01

9(24)

§22

Dnr: TN 2017/25

## Yttrande över Granskning av VA-underhåll

### Beslut

#### Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner granskningsrapporten med synpunkter enligt ärendebeskrivningen.

### Ärendebeskrivning

Konsultföretaget Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kävlinge kommun granskat om teknisk nämnd har en tillfredsställande styrning och uppföljning av underhållsbehovet avseende VA-ledningsnätet.

Rapportens sammanfattande bedömning är att det finns en god kunskap om VA-ledningsnätets skick och behov av underhåll. Det är revisorernas bedömning att nämnden kan stärka planeringen av förnyelsen. Detta i syfte att stå väl förberedda för konsekvenserna av den höjda förnyelsetakt som kommer att krävas för de delar av VA-ledningsnätet som byggdes ut under 60- och 70-talen.

#### Tekniska nämndens svar på revisionens synpunkter:


Tekniska nämnden anser att revisionsrapporten avseende styrning och uppföljning av underhållsbehovet på VA-ledningsnätet till stora delar är i överensstämmelse med nuvarande arbetssätt. Rapporten rekommenderar tekniska nämnden att stärka den långsiktiga planeringen av underhållet i syfte att stå förberedda för eventuella konsekvenser av reinvesteringsbehov i framtiden.

Tekniska nämnden anser att det i dagsläget redan finns en tillfredsställande långsiktig planering av VA-underhållet. De framtida beslutade investeringsanslagen som beviljas till VA-verksamheten årligen (7 Mkr per år 2017-2019) bedöms för tillfället tillräckliga för att uppfylla satta mål avseende förnyelsetakt på VA-ledningsnätet. Målet om 0,75 % årlig förnyelsetakt som löpande 4-årsmedelvärde uppfylls och ligger under åren 2012-2016 på 1,1\* % per år.

Tekniska nämnden instämmer i rapportens rekommendation att i en relativt snar framtid stärka investeringsanslagen för förnyelse av ledningsnätet med tanke på en allmänt ökad kostnadsbild och ett eventuellt accelererande reinvesteringsbehov beroende ledningarnas status, varav ålder är en av många parametrar (i dagsläget används 13 olika) att ta hänsyn till. Vidare anser tekniska nämnden att en förbättrad dokumentation av det planerade förnyelsearbetet är en adekvat rekommendation.


 Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



2017-03-01

10(24)

\*Vi vill påpeka ett sakfel i tabellen under punkten 3.2.1 där förnyelsetakten för 2016 angetts till 0,5 % (5,0 km) vilket är fel. Det korrekta värdet är 0,9 % (9,6 km) vilket ger ett rullande medelvärde under 2012-2016 på en förnyelsetakt om 1.1 % per år.

## Beslutsunderlag

- Yttrande över Granskning av VA-underhåll, tjänsteskrivelse
- Revisionsrapport - Granskning av VA-underhåll, följebrev
- Revisionsrapport - Granskning av VA-underhåll, rapport

### Beslutet skickas till

**För verkställighet**  
kommunstyrelsen

  
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

a 2