

Riskbedömning enligt miniriskmetoden

Exempel



Information om projektet

- Fastighetsbeteckning: XXXXXXX:XX
- Byggherre (namn och kontaktuppgifter): Sven Persson 0700-00 00 01, sven491@info.se
- Beräknad byggstart (datum): 2024-09-01
- Planerat färdigställande (datum): 2024-12-01
- Åtgärd: Ommålning av träfasad
- Entreprenadform: Totalentreprenad

Alla som deltagit i riskbedömning

ROLL	NAMN	SIGNATUR	FÖRETAG	TELEFON	E-POST
RITAD AV (ARKITEKT)	Sven Persson	SP	Privatperson	0700- 00 00 01	sven491@info.se
ENTREPRENÖR	Emelie Jönsson	EJ	Målarens AB	0700- 00 00 00	emelie.s@fastmail.se

Risker och åtgärder

IDENTIFIERAD RISK	SANNOLIKHET	KONSEKVENNS	RISKVÄRDE	ÅTGÄRD	ANSVAR
Risk att trä har för hög fuktkvot (över 16%) när det målas	2	4	8	Kontrollera att fuktkvoten inte överstiger 16%	Emelie Jönsson
Risk att fel typ av färg, behandlingar utförs	2	5	10	Kontrollera att grundfärg är målat Kontrollera att rätt typ av färdig färg används	Emelie Jönsson
Risk att trä ej har tvättats innan behandlingar	2	4	8	Kontrollera att redan målat virke är tvättat med målartvätt	Emelie Jönsson