

Exempel – Kontrollplan för plank

Information om projektet

- Fastighetshetsbeteckning: XXXX
- Beräknad byggstart (datum): 2023-08-01
- Planerat färdigställande (datum): 2023-09-01
- Entreprenör: Bygger i egen regi
- Byggherre (namn och kontaktuppgifter): Eva Adamsson, 070-30 04 40, Eva@mejladress.se
- Åtgärd: **Nybyggnation av plank**
- Upprättat kontrollplanen (namn och roll): Eva Adamsson, Byggherre

Projektering

| ROLL | NAMN | SIGNATUR | FÖRETAG | TELEFON | E-POST | FYSISK SIGNATUR |
|----------------------|--------------|----------|------------------------|--------------|-----------------------|-----------------|
| ARKITEKT/KONSTRUKTÖR | Ludvig Berg | LB | Streckat Arkitekter AB | 073-00 80 00 | ludde@streckatmail.se | |
| BYGGHERRE | Eva Adamsson | EA | Privatperson | 070-30 04 40 | Eva@mejladress.se | |

Entreprenörer och utförare

| ROLL | NAMN | SIGNATUR | FÖRETAG | TELEFON | E-POST | FYSISK SIGNATUR (HELA NAMNET) |
|-----------|--------------|----------|--------------|--------------|-------------------|-------------------------------|
| BYGGHERRE | Eva Adamsson | EA | Privatperson | 070-30 04 40 | Eva@mejladress.se | |

Kontrollplan

| VAD ska kontrolleras: Kritiskt moment, kontrollpunkt | Typ av kontroll (HUR): Metod att utföra kontrollen | Kontrollerad (mot VAD): Underlag/ritningsnr./ Beskrivning/föreskrift/krav | VEM är kontrollant? | Hur ska kontrollen dokumenteras? | I vilket skede ska kontrollen utföras? | Datum för kontrollen | Fysisk signatur av kontrollant (hela signaturen) |
|--|---|---|------------------------|--|--|-------------------------|--|
| Kontrollera att håll för plintar är grävda till tjälffritt djup | Mätning | Svenskt Trä "Tjäldjupskarta" | Eva Adamsson | Foto | Innan iläggning av dränerande material | | |
| Kontrollera att det är dränerande material under plintar | Visuellt | Beskrivning | Eva Adamsson | Foto | Innan montage av plint | | |
| Kontrollera att vald plint klarar av de vindlaster som de kommer att utsättas för | Visuellt | Leverantörsanvisning till plint | Ludvig Berg | I denna kontrollplan | Innan montage av plint | | |

| | | | | | | | |
|---|----------|---|--------------|----------------------|---------------|--|--|
| Kontrollera att stolpars dimension är tillräcklig för att klara av laster | Visuellt | Svenskt Trä "Beskrivning, Staket och plank" | Ludvig Berg | I denna kontrollplan | Vid leverans | | |
| Kontrollera att skruvar samt annat infästningsmaterial är för utomhusbruk | Visuell | Produktblad till staketet | Eva Adamsson | Foto | Vid leverans | | |
| Kontrollera placering av plank | Mätning | Situationsplan | Eva Adamsson | Foto | Efter montage | | |

Handlingar inför slutbesked

- Blankett Begäran om slutbesked
- Foto

Intygande och signering

Signeringen intygar att åtgärden är färdigställd och alla nödvändiga kontroller samt ingående kontroller i kontrollplanen är utförda och stämmer med gällande lagstiftning.

Byggherres signatur

Byggherres namnförtydligande