

Kontrollplan för kolonistuga

Exempel



Information om projektet

- Fastighetsbeteckning:
- Beräknad byggstart (datum):
- Planerat färdigställande (datum):
- Byggherre (namn och kontaktuppgifter): XXXXXXXXXXXXX
- Åtgärd: Uppförande av kolonistuga
- Upprättat kontrollplanen (namn och roll): sökande
-

Projektering

Fysisk signatur krävs endast av dem som kommer utföra kontroller under projektet.

ROLL	NAMN	SIGNATUR	FÖRETAG	TELEFON	E-POST	FYSISK SIGNATUR (HELA NAMNET)
ARKITEKT						

Entreprenör

ROLL	NAMN	SIGNATUR	FÖRETAG	TELEFON	E-POST	FYSISK SIGNATUR (HELA NAMNET)
ENTREPRENÖR						

Kontrollpunkter

VAD ska kontrolleras: Kritiskt moment, kontrollpunkt	Typ av kontroll (HUR): Metod att utföra kontrollen	Kontrollerad (mot VAD): Underlag/ritningsnr./ Beskrivning/föreskrift/krav	VEM är kontrollant?	Hur ska kontrollen dokumenteras?	I vilket skede ska kontrollen utföras?	Datum för kontrollen	Fysisk signatur av kontrollant (hela signaturen)
Kontrollera att byggnadsmaterial är skyddat från nederbörd samt från markfukt på byggarbetsplatsen	Visuellt	Hantera virket rätt, Svenskt trä	Entreprenör	Foto	Vid förvaring		
Kontrollera att plinthål fylls med dränerande material samt att de är grävda till frostfritt djup	Visuellt/mätning	Konstruktionsritning	Entreprenör	Foto	Innan nedsättning av plint		

Kontrollera att infästning mellan golvbjälkar och bärlina utförts korrekt	Visuellt, mätning	Konstruktionsritning	Entreprenör	Foto	Efter montage av samtliga golvbjälkar		
Kontrollera att fuktkvoten inte överstiger 16% i trävirket innan inbyggnad	Fuktmätning	Hantera virket rätt, Svenskt trä	Entreprenör	Protokoll	Innan träkonstruktionen byggs in		
Kontrollera att väggar och tak stämmer överens med inlämnade handlingar	Visuellt	Konstruktionsritning/ monteringsanvisning	Entreprenör	Foto	Vid stomresning		
Kontrollera att glas som placeras närmare än 0,6 meter över golv utgörs av säkerhetsglas	Fraktsedel	BBR:8:353	Entreprenör	Fraktsedel och markering på fönster	Vid mottagning av fönsterpartier		
Kontrollera att droppbläck och fönsterbleck lutar utåt och har ordentligt språng	Visuellt	Konstruktionsritning	Entreprenör	Foto	Efter färdigställandet		
Kontrollera att rätt brandklass på väggar och fönster uppfylls mellan byggnader som ligger inom 8 meter ifrån varandra.	Visuellt, mätning	Brandklass EI 30 gäller på en av väggarna inom 8 meter mellan småhus och komplementbyggnad. Fönsterklassning varierar beroende på avstånd, se tabell 5:611 i BBR.	Entreprenör	Brandskyddsbeskrivning	Innan och under byggnation		
Kontrollera att test av isolationsprovning och jordfelsbrytare är utförd	Provning	BBR 8:8	Elektriker	Intyg från elektriker	Efter genomförd elinstallation		

Tabell för avfall

Material avfall	Mängd	Återanvändning	Energiutvinning	Återvinning	Deponering	Mottagare
Plast från emballage	1 m3				X	Sysav, Kävlinge
Träpallar	5st	X				Akka Frakt
Stålband	15kg			X		Sysav, Kävlinge

Relationshandlingar och intyg som ska lämnas in för slutbesked

- Lägeskontroll
- Foto
- Isolationsprovning

Intygande och signering

Signeringen intygar att åtgärden är färdigställd och alla nödvändiga kontroller samt ingående kontroller i kontrollplanen är utförda och stämmer med gällande lagstiftning.

Byggherres signatur

Byggherres namnförtydligande