

# Sotningsfrister för "egensotning" i Kävlinge kommun

## A. Värme-,varmvatten-, varmlufts-och ångpanna.

Oavsett använt bränsleslag ska sotning utföras med fristen fyra år när pannan ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av kvalificerad driftledare

(Bsk 4 år)

(Inom parentes anges på detta sätt frist för brandskyddskontroll, Bsk)

### A.1. Om eldning sker med fasta bränslen ska sotning göras enligt följande.

| Frist                      | Anmärkning   |
|----------------------------|--|
| 3 ggr/år<br><br>(Bsk 2 år) | Konventionella pannor  |
| 2 ggr/år<br><br>(Bsk 2 år) | Avser pannor med keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för, från brandskyddssynpunkt, effektiv förbränning av bränslet och där pannan är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning.   |
| 1 ggr/år<br><br>(Bsk 2 år) | Avser pannor där eldning sker med träpellets eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och där eldningsapparaten är speciellt konstruerad för, från brandskyddssynpunkt, effektiv förbränning av bränslet och anläggningen i övrigt har en teknisk kvalitet som medför brandskyddsmässiga skäl till kortare frist. |

### A.2. Om eldning sker med flytande bränslen ska sotning ske enligt följande

| Frist                      | Anmärkning  |
|----------------------------|---|
| 3 ggr/år<br>(Bsk 2 år)     | Om eldning sker med tung eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle   |
| 2 ggr/år<br><br>(Bsk 4 år) | Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt överstiger 60 kW   |
| 1 ggr/år                   | Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannan märkeffekt överstiger 60 kW samt att pannan, rökkanalen och tillhörande eldningsapparat har en sådan |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| (Bsk 4 år)                            | konstruktion som från brandskyddssynpunkt medför varaktig effektiv förbränning  |
| 1 ggr/år<br>(Bsk 4 år)                | Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannan märkeffekt uppgår till högst 60 kW   |
| 2 år (vartannat år)<br><br>(Bsk 4 år) | Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannan märkeffekt uppgår till högst 60 kW samt att pannan, rökkanalen och tillhörande eldningsapparat har en sådan konstruktion som från brandskyddssynpunkt medför varaktig effektiv förbränning |

## B. Kökspisar, ugnar, och andra jämförbara förbränningsanordningar.

Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushållsbehov ska sotning göras enligt följande.

| Frist                  | Anmärkning   |
|------------------------|--|
| 6 ggr/år<br>(Bsk 2 år) | Eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle |
| 1 ggr/år<br>(Bsk 4 år) | Eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle                 |

Om eldning sker för enskilt hushållsbehov för uppvärmning och matlagning ska sotning utföras enligt följande:

|                        |  |
|------------------------|--|
| 3 ggr/år<br>(Bsk 2 år) | Avser vedspis som utgör den primära värmekällan för uppvärmning av det utrymme som eldstaden är uppställd och för matlagning |
|------------------------|--|

## C. Lokaleldstäder

Om eldning sker i lokaleldstäder ska sotning göras enligt följande

| Frist                              | Anmärkning  |
|------------------------------------|---|
| 1 ggr/år<br>(Bsk 2 år)             | Eldstaden utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd                                  |
| 4 år (vart 4:e år) *<br>(Bsk 8 år) | Eldstaden utgör <b>inte</b> den primära källan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd eller för matlagning |
| 4 år (vart 4:e år)(Bsk 8)          | Eldstaden är belägen i ett fritidshus   |

\* Beroende av sotmängden vid en sotning kan fristen ändras.